

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 13/_____**

г.Кокшетау
Место составления

г.
Время

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 13 от г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Шатковский Максим Анатольевич - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ШАЙМЕРДЕНОВ ТИМУР БЕКБОЛАТОВИЧ - Главный специалист УЧС г.Кокшетау

ЯРМУХАМЕТОВ РИНАТ ХАКИМЖАНОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС РК

МОЛДАГУЛОВ РУСЛАН БЕРИКОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

РЕВИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

ЖАМБУЛОВ БИГЕЛЬДЫ КАЙРАТОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 15 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа № 15 города Кокшетау отдела образования по города Кокшетау управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, г.Кокшетау, Красный Яр, Парковая (УЛИЦА), Чайкино (МИКРОРАЙОН), 12.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 21.02.2024 - 21.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ "Основная средняя школа № 15 города Кокшетау отдела образования по города Кокшетау управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения

1	Отсутствует заключение о состоянии огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций кровли здания школы, котельной, полок библиотеке лабораторией, аккредитованной в государственной системе технического регулирования. Основание: п. 22 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК № 55 от 21 февраля 2022 года. ;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В кабинете учительской электрические розетки смонтированы на горючем основании в виде древесно-стружечной плиты. Основание: п. 79 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК № 55 от 21 февраля 2022 года. ;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На смонтированную пожарную сигнализацию в здании школы отсутствует акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание: п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК № 55 от 21 февраля 2022 года. ;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Шабдаржанов Т.Б.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

«21» 02 2024г.


Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
БІЛІМ БӨЛІМІ
КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ
№15 НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

020000, Ақмола облысы,
Көкшетау қаласы, Чайкино поселкесі,
Парковая көшесі, 12 үй
тел. 41-00-08, факс 8(716 2)41-00-08

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15
ГОРОДА КОКШЕТАУ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ГОРОДУ КОКШЕТАУ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000, Акмолинская область
город Кокшетау, поселок Чайкино
улица Парковая, д.12
тел. 41-00-08, факс 8 (716 2) 41-00-08



ГУ «Управление по ЧС
города Кокшетау
Департамента по ЧС
Акмолинской области
Министерства по ЧС РК»

Информация КГУ «ОСШ № 15»

об устранении нарушений по предписанию №13 от 21.02.2024года

Администрация КГУ «Основная средняя школа № 15 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» информирует о том, что с целью устранения нарушений, выявленных в результате проведенного профилактического контроля ГУ «Управление по ЧС города Кокшетау Департамента по ЧС Акмолинской области Министерства по ЧС РК» от 21.02.2024 года №13 в ответ на нарушение о установке электрической розетки в кабинете учительской на древесно-стружечную плиту, переустановили на негорючее основание (гипсокартон), также на нарушение о приведении лабораторного испытания огнезащитной обработки кровли здания школы, котельной, полок библиотеки, доводим до сведения, что обработка производилась ТОО «Ecotexspb», по заказу ТОО «Kaspi Kazakhstan»РК, Макат, Бейбітшілік 11, имеется протокол испытания №2007/23 от 20.07.2023г – Испытание по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты СТ РК 615-1-2011. Также на нарушение об отсутствии акта приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, имеется акт выполненных работ о монтаже пожарной сигнализации в школе, составленный ИП «Security Forse» от 12 февраля 2015года.

Приложение:

1. Копия протокола испытаний 2007/23 от 20.07.2023г
2. Копия акта выполненных работ по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования от 20.07.2023г
3. Копия акта выполненных работ по монтажу пожарной сигнализации от 12.02.2015г
4. фотография электрических розеток к кабинету учительской.

Директор:

